

記号	名称	材質	数量	備考
pH	pH指示調節記録計		1	EFR-3AC
BOX	制御盤	SS400	1	屋外型
P	原水ポンプ	FC200	1	
V	流量調節弁	C3771BE	1	
M	ミキサー	PVC	1	
pHS	pH複合電極	PVC,ガラス	1	
CHV	逆止弁	BC6	1	
SV1	No.1ガス電磁弁	C3771BE	1	
SV2	No.2ガス電磁弁	C3771BE	1	
F	ガス用流量計	PC	1	
PG1	1次側圧力計	C3604BD	1	
PG2	2次側圧力計	C3604BD	1	
FCR	圧力調整器	C3771BE	1	FCR-50N

- - - - - - - = 配線済

- - - - - - - = 未配線

□ = 納入範囲内

注1）吸込側配管には、Y型ストレーナーを取付けて下さい。

注2）装置流入揚程は、10m以上として下さい。