



記号	名称	材質	数量	備考
pHC	pH指示調節計		1	FJ-50P
pHR	pH指示調節記録計		1	EFR-4AC
BOX	制御盤	SS400	1	屋外型
P	原水ポンプ	FC200	1	
V	流量調節弁	C3771BE	1	
M	攪拌機	SUS304	1	0.75KW
pHS1	中和槽pH複合電極	PVC, ガラス	1	1112GCB
pHS2	放流槽pH複合電極	PVC, ガラス	1	1112GCB
CP1	硫酸ポンプ		1	NCS-22
TA	硫酸タンク	PE	1	100L

- - - - - = 配線済
 ······· = 未配線
 [] = 納入範囲内

原水
 処理量
 1.0 m³/h
 温度
 5 ~ 40 °C
 pH値
 pH 8.0 ~ 12.0

放流
 pH 5.8 ~ 8.6

目次 REV. MARK	承認 APPROVED BY T. K 設計 DESIGNED BY K. S 承認 CHECKED BY R. K 製図 DRAWN BY Y. A	名称 TITLE	pH中和装置 フローシート		
年月日 DATE		型式番号 MODEL NO.	AS-10T		
承認 APPROVED BY		図面番号 DRAWING NO.	98-1049-3	SHEET	変更回数
変更者 REVISED BY		富士化学計測 Fuji Chemical Measurement Co., Ltd TOKYO JAPAN			
記号 CONTENTS	単位 UNITS mm				