






No.	名称	材質	数量	備考
1	pH指示調節記録計		1	EFR-3AC
2	pH複合電極	ガラス	1	FK1P-GC
3	処理水流出口	FC	1	2インチ(ホース継手)
4	ミキサー	PVC	1	F-30
5	スプリング入チャッキ弁	BC	1	
6	制御盤	SS	1	AC200V3φ
7	CO ₂ ポンプ取付金具	SS	6	チェーン付
8	NO. 1 電磁弁	BC	1	V-1
9	NO. 2 電磁弁	BC	1	V-2
10	原水流入口	BC	1	2インチ(メネジ)
11	CO ₂ レギュレーター		1	
12	CO ₂ ポンプ(30KG)		2	範囲外(サイフォン管なし)
13	サンプリング水出口		1	1/2インチ(メネジ)

記号	銘板文字
NP1	炭酸ガスpH中和装置
NP2	株式会社アクティオ

ケース仕様	
型式	屋外自立型
板厚	ケース SPCt=2.3 扉 SPCt=2.3 パネル SPCt=2.3
塗装色	外面 5Y7/1(金ツヤ) 内面 5Y7/1(金ツヤ)

※装置は転倒しないようアンカーボルト等で固定して御使用下さい。



名 称	炭酸ガスpH中和装置(10m ³ /Hr)処理			
製 図	検 図	設 計	年 月 日	縮 尺
遠 藤			1998-10	Free
 AKTIO Corporation			図 番	
