







CO₂ ガス配置系統図



No.	名称	材質	数量	備考
1	pH指示器時計		1	EF-600S
2	pH複合電極	ガラス	1	FK1P-GC
3	処理水流出口	FC	1	80A (ホース継手)
4	ミキサー	PVC	1	F-50
5	スプリング入チャッキ弁	BC	1	
6	制御盤	SS	1	AC200V3φ
7	CO ₂ ポンプ取付金具	SS	6	チェーン付
8	NO.0 電磁弁	BC	1	V-0
9	NO.1 電磁弁	BC	1	V-1
10	NO.2 電磁弁	BC	1	V-2
11	原水流入口	BC	1	80A (ホース継手)
12	CO ₂ レギュレーター		1	FCR-150N
13	CO ₂ ポンプ (30 kg)		2	耐腐蝕 (サイフォン管なし)
14	サンプリング水出口		1	1/2インチ (メネジ)
15	pH電極計		1	EFR-S



記号	銘板文字
NP1	炭酸ガスpH中和装置
NP2	株式会社アクティオ

ケース仕様		
型式	屋外自立型	
板厚	ケース	SPCt=2.3
	扉	SPCt=2.3
	パネル	SPCt=2.3
塗装色	外面	5Y7/1 (金ツヤ)
	内面	5Y7/1 (金ツヤ)

※装置は転倒しないようアンカーボルト等で固定して御使用下さい。

△			
△			
REV. No	REVISION	DATE	OWN