



移動式室内足場 認 42-04-130

認定合格証

- BS-02
- BS-02-H
- BS-02-H0(アウトリガータイプ)
- BS-110


上記の仮設機材は仮設機材認定基準に合格したので
仮設工業会認定規程第7条により本証を交付する

平成5年 4月30日

株式会社 日本技術センター

本 社 工 場 殿

社団法人 仮 設 工
会 長 森




平成5年 4月30日

試験成績表

社団法人仮設工業会会長

森



申請者名 株式会社日本技術センター 本社工場

供試体の種類, 型式及び数量 移動式室内足場 BS-02 3台

1. 構造等 構造図のとおり。
2. 試験方法 試験方法は、社団法人仮設工業会制定の認定基準による。
3. 試験結果 次のとおり。

3-1 たわみ及び曲げ試験

供試体	No	1	2	3	平均値
116kg時の鉛直たわみ	mm	5.0	6.5	9.4	—
強度	kg	655	750	780	728
認定基準による最小値	たわみ 10mm以下, 強度 277kg以上				

3-2 圧縮試験

供試体	No	1	2	3	平均値
強度	kg	370	385	410	388
認定基準による最小値	277kg以上				

3-3 脚輪のブレーキ性能及び開脚部分の剛性試験

供試体	No	1	2	3
39kg時の車輪の回転及び開脚部分の損傷の有無		無	無	無

(構造図)

