

仮

単品承認番号 05-08

単品承認証

下記の仮設機材は単品承認審査委員会における審査の結果下記の条件において承認することが適当と認められたので仮設機材等の安全性に関する単品承認規程第8条第2項により本証を交付する
本承認の有効期間は下記の承認日より1年間とする

承認日 平成18年4月20日

長谷川工業株式会社
(サイカイ工業株式会社 本社工場)

社団法人 仮設工業会

会長 尾添 博



名 称 Eステップ

型 式 DES-50

使 用 場 所 建築工事現場等

使 用 目 的 軽作業用作業台

使 用 人 数 1人以下

使 用 方 法 定められた使用基準による

平成 18 年 4 月 17 日

単品承認試験成績書

社団法人 仮設工業会
会長 尾添 博



1. 申請者 長谷川工業株式会社
2. 製造工場名 サイカイ工業株式会社 本社工場
3. 名称 E ステップ
4. 型式 DES-50, DES-75, DES-100
5. 構造等 別添「構造図」のとおり
6. 試験実施日 平成 18 年 3 月 16 日
7. 承認日 平成 18 年 4 月 20 日
8. 承認番号 第 05-08 号, 第 05-09 号, 第 05-10 号

試験成績書

1. 仮設機材の種類・型式及び数量
Eステップ DES-50 3台

2. 試験方法
別紙試験方法図による。

3. 試験結果

(1) たわみ及び曲げ試験

供試体 No.	1	2	3
荷重 1.47kN時の 鉛直たわみ量 mm	1.4	2.2	2.5
強度 kN	9.00以上	9.00以上	9.00以上

(2) 踏さんの曲げ試験


供試体 No.	1	2	3
強度 kN	6.51	6.63	6.87

(3) 安定度試験


供試体 No.	1	2	3
水平力 0.15kN時の 転倒の有無	無	無	無
積載荷重	75kg		

4. 試験方法図

(1) たわみ及び曲げ試験




側面図




正面図

(2) 踏さんの曲げ試験




側面図




正面図

(3) 安定度試験



側面図



正面図

5. 構造図

DES-50

